





UWAGA!

1. Studnia rozprężna Sr z włazem żeliwnym klasy D-400 i z pierścieniem odciążającym.
Przeguby (szczegół B) stosować na wlocie i wylocie ze studni.
Studnię należy skompletować i wykonać wg wskazań producenta.

IZOLACJE: dla obszarów, w których zostanie stwierdzone występowanie wód gruntowych wykonać izolację powłokową pionową i poziomą (bitumiczne materiały powierzchniowe stosowane na zimno).

ALL-PRO CONSULTING sp. z o.o.

Projektował: mgr inż. Joanna Cios nr upr. 172/81 BB	Inwestycja: *„Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Mazańcowickiej i Stawowej w Czechowicach - Dziedzicach"*
Opracował: Bożena Tomczuk	Stadium: *Projekt techniczny*
Sprawdził: mgr inż. Elżbieta Godzieszka nr upr. 453/02	Tytuł rysunku: *Studnia rozprężna betonowa Ø1000 mm*

Data:	Skala:	Nr zlecenia:	Nr rysunku:
11.2021r.	-	58-P-K-21	4.1