



PODWIESZENIE KABLA ENERGETYCZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO NA OKRES ROBÓT


PRZEKRÓJ A-A



PRZEKRÓJ B-B



A



A

UWAGA:

1. Zastosować rury ochronne dwudzielne L=3,0 m Ø110 (kable 1A i eNA)
2. Końce rury ochronnej uszczelnić pianką poliuretanową

AI-PRO CONSULTING SP. Z O.O.			
Projektował:	mgr inż. Joanna Cios nr upr. 172/81 BB	Inwestycja:	„Budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Mazanówickiej i Stawowej w Czechowicach - Dziedzicach”
Opracował:	Bożena Tomczuk	Stadium:	Projekt techniczny
Sprawdził:	mgr inż. Elżbieta Godziszka nr upr. 453/02	Tytuł rysunku:	Zabezpieczenie skrzyżowania z kablem energ./telek.
		Data:	11.2021r.
		Skala:	-
		Nr zlecenia:	58-P-K-21
		Nr rysunku:	5.2