
	Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - cz. 1	ISO 9001:2000	 ISO 9001:2000 nr 75 100 38572 TUV Rheinland InterCert

Załącznik 5

Uzgodnienia branżowe

- Górnśląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zabrze – pismo PR/L-432-94/2010 z dnia 08.02.2010r.
- Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Świerklany – pismo OGP/TT/WW/C-1427/10 z dnia 07.12.2010r.
- LP – BIURO PROJEKTOWE Sp. z o.o. Katowice – pismo 230CZ/LP-BP/2010/LN z dnia 06.12.2010r.
(„Przebudowa drogi powiatowej 4454S ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach, wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Drzymały i ul. Narutowicza na rondo. Część II – rondo”.)

GÓRNOŚLĄSKA
SPÓŁKA GAZOWNICTWA

Górnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 032 373 50 00, fax 032 271 78 01

Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej

ul. Mikulczycka 5; 41-800 Zabrze

tel. (32) 373 49 11

fax (32) 373 55 34

justyna.galka@gsgaz.pl

"ENERGOTERM"

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne

Sp. z o.o.

ul. Płaska 4 - 10

87- 100 Toruń

Wasz znak:

Zabrze, 8.02.2010r

Nasz znak: PR/L-432-94/2010

Dot.: przebudowy sieci ciepłej rozdzielczej wraz z przyłączami w rejonie ul. Traugutta w Czechowicach - Dziedzicach.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 25.01.2010r. w sprawie jak w tytule informujemy, iż na przedstawionym planie potwierdzamy przebieg czynnej sieci gazowej :

- **wysokiego ciśnienia DN 125 CN 2,5 MPa,**
- **średniego ciśnienia (PE, stal).**

Przy pracach projektowych w obrębie w/w gazociągów należy uwzględnić następujące odległości:

- poziome zgodnie z: **Dz. U. Nr 139 poz. 686 z dnia 7 grudnia 1995 r.;**
- **Dz. U. Nr 97 poz. 1055 z dnia 11 września 2001r.;**
- pionowe zgodnie z **PN-91/M-34501.**

Przedstawioną trasę przebudowy sieci ciepłej opiniujemy pozytywnie z następującymi uwagami :

- miejsca kolizji projektowanej sieci ciepłej z istniejącą siecią gazową wysokiego ciśnienia w punktach A i B zaznaczonych na planie zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501m (rura ochronna, odległość pionowa);
- wykopy w pobliżu naszych urządzeń prowadzić ręcznie a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić, celem dokonania oględzin oraz ustalenia prac związanych z zabezpieczeniem jego stanu technicznego;
- uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy tych robót;

- wszelkie prace demontażowe prowadzić pod nadzorem naszego przedstawiciela;

Wszelkie miejsca kolizji projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501.

W przypadku prowadzenia robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor winien skontaktować się z Rozdzielni Gazu w Czechowicach – Dziedzicach ul. Sobieskiego 17 A (tel. 032 215-33-76) i Wydziałem Obsługi Sieci Wysokoprężnej, Zabrze, ul. Mikulczycka 5 (tel. 0-32 373-52-75), celem ustalenia nadzoru nad w/w robotami. Nadzór wykonywany jest odpłatnie, na który inwestor powinien przesłać zlecenie z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

Uzgodnienie ważne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.

Sprawę należy dodatkowo uzgodnić u Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Gazownicza 14 ,43-300 Bielsko –Biała (tel. 0-33 81-68-698).

Z poważaniem
(Wykonuje zadania z zakresu nadzoru)
Sędziak

Załączniki:

- 1 plan;

Kopia:

- RG w Czechowicach – Dziedzicach,
- a/a PR

Nasz znak OGP/TT/WN/C-1427/10

Ldz. 7389

Wasz znak:

Świerklany, ...r.

**Przedsiębiorstwo Specjalistyczne
ENERGOTERM Sp. z o.o.
40-627 Katowice ul. Wesola 23**

Dotyczy: aktualizacji mapy zasadniczej dla projektowanej przebudowy sieci ciepłej
w Czechowicach -Dziedzicach przy ul. Traugutta.

W odpowiedzi na Państwa pismo w sprawie jw. informujemy, że w zakresie opracowania
**Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Świerklanach nie
eksploatuje sieci gazowej wysokoprężnej.**

Informujemy, że w przebiegający w zakresie opracowania, gazociąg **DN 125** jest
eksploatowany przez GSG Sp. z o.o., 41-800 Zabrze ul. Szczęść Boże 11 - **gdzie należy
dokonać stosownych uzgodnień.**

[Handwritten signature]
[Handwritten text]

Kopia:

TT P.S. ENERGOTERM
16
2435

Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ-SYSTEM S.A.
Oddział w Świerklanach
ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany
tel. 32 439 25 00; faks 32 439 25 60

Adres Siedziby
ul. Mszczonowska 4
02-337 Warszawa
tel. 22 220 18 00; faks 22 220 16 06

Zarząd Spółki
Prezes Zarządu: Jan Chadam
Członek Zarządu: Wojciech Kowalski,
Sławomir Śliwiński