



UWAGI:

Wprowadzenie rur preizolowanych do budynku, wymaga wykonania dwóch otworów w przegrodzie budowlanej.

Do wykonania otworów należy użyć wiertnicy do betonu.

Nie dopuszcza się wykuvania otworów przy użyciu narzędzi uderowych.

ENERGOTERM

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGOTERM Sp. z o.o.
REGION GÓRNOŚLĄSKI : 40-627 Katowice, ul. Wesola 23
tel. +48 32 252 17 13, 252 34 64 fax. +48 32 252 44 19

Inwestor Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2 43-502 Czechowice-Dziedzice	Projektował mgr inż. Grzegorz Mateja	Uprawnienia	Data	Podpis
		SLK/0625/ POOS/04	11.2010	
Tytuł opracowania Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci ciepłej w rejonie ulicy Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - cz. 1	Sprawdził mgr inż. Arkadiusz Szatka	Uprawnienia	Data	Podpis
		SLK/2823/ POOS/09	11.2010	
Tytuł rysunku Schemat przejścia rurociągów przez przegrodę budowlaną	Podziałka	Nr umowy		Nr rysunku
	-----	10/2009/TC (09/063/U/ETG/WK)		09