

Odpowiedzi na pytania oferenta 2 z dnia 14.02.2012

Pytanie 1:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złączowych studni z zaworami odpowietrzająco - napowietrzającymi na równoważne studzienki/kolumny umożliwiające prowadzenie bezpiecznych dla pracownika kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Odpowiedź 1:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany technologii montażu złączowych studni z zaworami odpowietrzająco - napowietrzającymi.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złączowych studni na rurociągu tłocznym, na równoważne studzienki/kolumny czyszczakowe umożliwiające prowadzenie bezpiecznych dla pracownika kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie przewiduje możliwości zamiany technologii montażu złączowych.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.