

Odpowiedź nr 1 – na pytanie oferenta z dnia 1.07.2014 r.

**Pytanie**

Czy Zamawiający dopuszcza w zamian za wyspecyfikowane w projekcie zawory Dn 150 Vanessa serii 30 000, zastosowanie przepustnic kołnierzowych Broen typ AK FL.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie przepustnic kołnierzowych Broen typ AK FL Pn25 Dn150 zgodnie z zapisem IDW pkt. 4.2.

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.**