



Dz (mm)	A (mm)
90 - 200	150
225 - 250	200
315 - 780	250

UWAGA

1. STOPIEŃ ZAGĘSZCZENIA PIASKU NIE WIĘKSZY NIŻ 94%
2. WYMIARY PODANO W mm - MINIMALNE
3. WYMIARY W NAWIASACH ODNOSZĄ SIĘ DO TERENU POZA WPŁYWAMI SZKÓD GÓRNICZYCH

		AS-GOR s.c.		e-mail: biuro@asgor.pl	
		Plac Targowy 13 43-200 Pszczyna		tel +48 32 449 03 10 fax +48 32 212 89 40	
INWESTOR: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej w Czechowicach-Dz. ul.Szarych Szeregów 2 Czechowice-Dziedzice				ADRES INWESTYCJI: Czechowice-Dziedzice ul.Bachorek, Asnyka	
TEMAT: Przebudowa magistralnej sieci ciepłowniczej 2 x DN300 na odcinku od komory przy ul.Bachorek do komory przy ul.A.Asnyka wraz z odcinkami sieci na terenie ZSTiL w Czechowicach-Dziedzicach					
BRANŻA: SIEĆ CIEPŁOWNICZA				NR REF.: SC	FAZA: PW
NAZWA RYSUNKU: Przekrój wykopu					
PROJEKTOWAŁ: inż. Stanisław Górczowski	NR UPRAWNIENI: 1622/94	PODPIS:	WYDANIE/DATA 1 2015-03-25	NR PROJ. 023/14	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Leszek Kuśka	NR UPRAWNIENI: 828/92	PODPIS:		NR RYS. Sc-09	
Rozwiązania zawarte w niniejszej dokumentacji są wyłączną własnością AS-GOR s.c. Udostępnianie i powielanie ww. dokumentacji bez zgody autora jest zabronione. Dz.U.24/1994, poz.83, art. 115-118.					