

## **Odpowiedź na pytania Oferenta z dnia 23.06.2017 r.**

### **Pytanie 1**

Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie karty technicznej istniejącego agregatu rozruchowego prądotwórczego jaki znajduje się w pomieszczeniu kogeneracji bądź określenie producenta, typu/modelu i mocy tego urządzenia z podaniem podstawowych wymiarów gabarytowych.

### **Odpowiedź 1**

Zamawiający podaje informacje dotyczące istniejącego agregatu rozruchowego prądotwórczego:

- 1) Agregat spalinowy Pexpool Plus, model ZPW30DTKEZ.
- 2) Wymiary: (szer. x długość x wysokość) – 0,95m x 1,9m x 1,2m.

### **Pytanie 2**

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że agregat rozruchowy, który ma znajdować się na zewnątrz budynku jest przystosowany do pracy na zewnątrz budynku pod wiatą z zadaszeniem.

### **Odpowiedź 2**

Zamawiający potwierdza, że istniejący agregat spalinowy jest przystosowany do pracy na zewnątrz.

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.**