

**Odpowiedź na pytania Oferenta z dnia 23.06.2017 r.**

**Pytanie 1**

„Wymagana wartość minimalna na poziomie 89% nie jest możliwa do osiągnięcia przez żaden silnik renomowanych producentów. Wskazana wartość jest możliwa do osiągnięcia jedynie, gdy paliwem jest gaz ziemny. Dodatkowo określenie tak wysokiej wartości właściwie wyklucza konkurencję w zakresie dostawy agregatów kogeneracyjnych. Czy zamawiający dopuszcza agregat kogeneracyjny o mniejszej sprawności całkowitej niż wskazana w dokumentacji?”

**Odpowiedź 1**

Zamawiający dopuszcza obniżenie sprawności całkowitej agregatu kogeneracyjnego do poziomu 87%.

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.**