

Odpowiedź na pytania Oferenta z dnia 21.06.2017 r.

Pytanie 1

Prosimy o dołączenie i opublikowanie uzyskanych Warunków Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej uzyskanych od Tauron, gdyż określają one dokładnie wymagania operatora w zakresie części przedmiotu zamówienia związanego z włączeniem dodatkowego źródła wytwórczego.

Odpowiedź 1

Zamawiający zamieścił warunki techniczne TAURON Dystrybucja S.A. wprowadzając zmianę nr 1 do SIWZ.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie prac projektowych wykonawcy jest uzyskanie map do celów projektowych dla przedmiotowego zadania.

Odpowiedź 2

Zamawiający potwierdza, że Wykonawca ma obowiązek pozyskać i zaktualizować mapy do celów projektowych zgodnie z SIWZ Zał. nr 9 – OPZ Część opisowa pkt 1.2.2: „Wykonawca zaktualizuje mapy sytuacyjno – wysokościowe do celów projektowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995r. w sprawie zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) oraz Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462 z późn. zm.). Podkłady mają być oklauzulowane (w wersji drukowanej oraz cyfrowej). Aktualizacja powinna być wykonana w zakresie potrzebnym do projektowania”.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia jest projektu oraz wykonanie modernizacji istniejącego systemu telemechaniki i telesygnalizacji pracy źródła wytwórczego.

Odpowiedź 3

Zgodnie z zapisami SIWZ Zał. nr 9 – OPZ Część opisowa: Zamawiający wymaga równoczesnej pracy agregatu istniejącego z nowo zabudowanym, zatem Wykonawca musi przewidzieć wszelkie zmiany w systemie telemechaniki i telesygnalizacji istniejącego agregatu. Zmiany te musi zaprojektować jak również wykonać z zastrzeżeniem, że w przypadku jakiegokolwiek zmian Wykonawca bierze odpowiedzialność za poprawność pracy istniejącego agregatu kogeneracyjnego.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia jest projekt oraz wykonanie modernizacji istniejących rozdzielnic elektrycznych w obiekcie 54 oraz 26 związanych z włączeniem dodatkowego źródła wytwórczego.

Odpowiedź 4

Potwierdzamy, że w ramach przedmiotu zamówienia jest projekt oraz wykonanie modernizacji istniejących rozdzielnic elektrycznych w obiekcie 54 oraz 26 związanych z włączeniem dodatkowego źródła wytwórczego. W przypadku jakiegokolwiek zmian Wykonawca bierze odpowiedzialność za poprawność pracy istniejącego agregatu ko generacyjnego.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że istniejąca instalacja wentylacji pomieszczeń w obiekcie 26 została wykonana z myślą o zabudowie docelowo 2ch generatorów lub określenie minimalnego zakresu prac do wykonania w ramach zadania.

Odpowiedź 5

W ramach Projektu „Gospodarka wodno-ściekowa w Gminie Czechowice-Dziedzice” zostało wybudowane pomieszczenie kogeneracji wraz z zabudową jednego agregatu kogeneracyjnego. Zarówno pomieszczenie jak i instalacje (króćce podłączeniowe, otwory montażowe itp.) zostały wykonane dla dwóch agregatów. Zamawiający nie określa minimalnego zakresu prac do wykonania dla instalacji wentylacji pomieszczeń. Wykonawca może ocenić zakres niezbędnych prac w przedmiotowym zakresie podczas wizji lokalnej w terenie.

Pytanie 6

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przedmiotu zamówienia są prace związane z koniecznością dostosowania istniejącej kotłowni do włączenia dodatkowego kogeneratora.

Odpowiedź 6

Zgodnie z zapisami SIWZ Zał. nr 9 – OPZ Część opisowa pkt 2: Wykonawca ma "przewidzieć ewentualną modernizację lub przebudowę układu kotłowego w związku ze zwiększeniem się emisji ciepła".

Pytanie 7

Prosimy o potwierdzenie, że koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych okresie gwarancji są po stronie Wykonawcy zgodnie z zapisem e) strony 25 PFU lub ewentualnie jakich materiałów szybkozużywających w okresie gwarancji ten zapis nie obejmuje.

Odpowiedź 7

Zgodnie z zapisami SIWZ Zał. nr 9 – OPZ Część opisowa pkt 2: „W okresie gwarancji Wykonawca winien dokonywać wszystkich przeglądów przewidzianych w DTR. Zarówno koszt niezbędnych przeglądów jak i wymiana materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji winny odbywać się bezpłatnie”. W ramach gwarancji Wykonawca ma zapewnić na własny koszt wszystkie materiały eksploatacyjne.

Pytanie 8

Prosimy o potwierdzenie czy, w przypadku gdy Wykonawca w ofercie zaproponuje okres rękojmi dłuższy niż 36 miesięcy kto ponosi koszty ewentualnych remontów częściowych lub kapitalnych generatora wynikających z liczby przepracowanych w tym okresie mth.

Odpowiedź 8

Zgodnie z zapisami SIWZ Zał. nr 9 – OPZ Część opisowa pkt 2: „W okresie gwarancji Wykonawca winien dokonywać wszystkich przeglądów przewidzianych w DTR. Zarówno koszt niezbędnych przeglądów jak i wymiana materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji winny odbywać się bezpłatnie”. W ramach gwarancji Wykonawca ma zapewnić na własny koszt wszystkie materiały eksploatacyjne.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie czy istniejące instalacje technologiczne oraz system sterowania jest na gwarancji.

Odpowiedź 9

Zamawiający informuje, że cała oczyszczalnia ścieków, w tym istniejący agregat kogeneracyjny wraz z rozdzielnicami, AKPiA jest na gwarancji do dnia 30.12.2017 r.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.