



Czechowice-Dziedzice, dn. 04.10.2017r.

**Numer referencyjny: 5/POIS/JRP/2017**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia dla **Kontraktu VIII - „Zakup korelatora cyfrowego”** realizowanego w ramach Projektu: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

**Odpowiedź na pytanie Oferenta z dnia 03.04.2017r.**

**PYTANIE NR 1**

Załącznik nr 1a – zestawienie parametrów granicznych, pkt 8 „Posiadać pełno kolorowy ekran dotykowy o przekątnej minimum 4”, o wysokiej widoczności, nawet przy pełnym oświetleniu. Dotykowy ekran musi być jednocześnie „klawiaturą operacyjną”, upraszczając wprowadzanie danych.”

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza stację bazową z pełno kolorowym ekranem o przekątnej 4” i z klawiaturą membranową zamiast ekranu dotykowego?

**ODPOWIEDŹ NR 1**

Zamawiający dopuszcza stację bazową z pełnokolorowym ekranem o przekątnej minimum 4” i klawiaturą membranową zamiast ekranu dotykowego.

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.**