

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

„Czyszczenie i malowanie konstrukcji wsporczej ciepłociągów napowietrznych przebiegających nad torami PKP przy ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach”

Przedmiotem zamówienia jest czyszczenie z rdzy, odfuszczenie i malowanie przy wykorzystaniu preparatu RD-Elastometal firmy Noxan części konstrukcji stalowej estakady ciepłowniczej na odcinku około **55 m** składającej się z elementów przedstawionych w tabeli poniżej:

L.p.	Wyszczególnienie elementów	Ilość [szt.]	Powierzchnia do malowania [m ²]
1.	Słupy stalowe wysokości około 7 metrów wraz z pozostałymi elementami	5	180,66
2.	Dwuteowe przęsła \perp 450 wraz z pozostałymi elementami	12	689,55
3.	Ceowe belki poprzeczne wraz z pozostałymi elementami	24	79,9
Łącznie powierzchnia do pomalowania:			950,11

1. Specyfikacja zakresu prac:

- a) czyszczenie konstrukcji stalowej myjką ciśnieniową 300 bar – standard przygotowania powierzchni SSPCS SP 12 WJ4,
- b) malowanie jak dla stali znajdującej się w warunkach miejskich, lekkich przemysłowych o kategorii korozyjności C3 poprzez dwuwarstwowy systemem aplikacji:
 - podkład – RD Elastometal (lub równoważny) – gr. warstwy mokrej min. 200 μ m, suchej 110 μ m,
 - nawierzchnia – RD-Elastometal (lub równoważny) - gr. warstwy mokrej min. 200 μ m, suchej 110 μ m,
- c) sposób aplikacji – główny: natrysk bezpowietrzny min. ciśnienie 180 bar, pomocniczo: pędzel i wałek,
- d) aplikowane kolory:
 - podkład – szary stalowy RAL 7001,
 - nawierzchnia – niebieski goryczkowy RAL 5010,

Możliwe jest wykorzystanie produktów innej firmy – odpowiedników o parametrach zbliżonych do zawartych w Karcie Informacji Technicznej produktu RD - Elastometal po uprzednim zatwierdzeniu technologii przez Zamawiającego.

2. Narzędzia, materiały, zabezpieczenie terenu pod estakadą rusztowania oraz ewentualna zwyżka potrzebna do wykonania pracy są po stronie Wykonawcy. Wykonawca odpowiada również za przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
3. Uzyskanie zgody na wejście w teren celem realizacji prac w tym uzgodnienia z PKP są po stronie Zamawiającego.



PRZEDSIĘBIORSTWO
INŻYNIERII MIEJSKIEJ
SP. Z O.O.

Przed złożeniem oferty konieczna jest uzgodniona terminowo, wizyta w terenie w celu zapoznania się ze stanem faktycznym oraz warunkami pracy.

Należy podać cenę ryczałtową za całość wykonanych prac wg. powyższej technologii oraz ceny wg tabeli elementów rozliczeniowych (stanowiącej zał. nr 6 do zapytania ofertowego) za 1 m² czyszczenia i malowania.

Załączniki:

- 1) zdjęcia z zaznaczonymi podporami od nr 1 do nr 5