



Czechowice-Dziedzice, dn. 06.02.2023r.

**Numer referencyjny: 22/POIS/JRP/2023**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia dla **Kontraktu IV "Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze Czechowic Dziedzic - Południe. Część 3.3 (podzadanie 9)"** realizowanego w ramach Projektu: „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice – etap 2”.

**Odpowiedź na pytanie nr 3 Oferenta z dnia 03.02.2023r.**

### PYTANIE NR 3

Proszę o informację czy studnie: 9A3 , 9A4 , 9A5 , 9A6 , 9A7 , 9A8 , 9A9 , 9A10 mają być tworzywowe czy betonowe?

### ODPOWIEDŹ NR 3

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 8 do OPZ) studnie 9A3, 9A4, 9A5, 9A6, 9A7, 9A8 i 9A9 zostały zaprojektowane jako studnie tworzywowe, jednak Kartą nadzoru autorskiego nr KNA/pzad9/03/2022 (załącznik nr 6 do OPZ) Projektant dopuścił zmianę materiału przedmiotowych studni na beton, z uwagi na intensywny ruch pojazdów ciężarowych poruszających się po drodze, w której przewidziano ich zabudowę. Zamawiający jest w posiadaniu przedmiotowych studni (studnie betonowe). Studnia 9A10 również została zaprojektowana jako studnia tworzywowa i również Kartą nadzoru autorskiego nr KNA/pzad9/03/2022 Projektant dopuścił zmianę jej materiału na beton. Po wprowadzeniu zmiany projektowej nr KNA/pzad9/09/2022 (załącznik nr 6 do OPZ) z uwagi na zmianę przebiegu sieci kanalizacyjnej, w miejsce studni 9A10 przewidywana jest zabudowa studni 9C1, która również jest w posiadaniu Zamawiającego (studnia betonowa)."

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.**