

## 6. Specyfikacja materiałów podstawowych

Lp	MATERIAŁY PODSTAWOWE	ILOŚĆ	JEDN.
1	Rura preizolowana prosta Dz60,3 x 2,9/125mm L = 12m izolacja standard (seria 1) z alarmem impulsowym	szt.	3
2	Łuk preizolowany Dz60,3x2,9/125mm kąt 90° R=2,5D równoramienny L = 1,0x1,0 m izolacja standard (seria 1), z alarmem impulsowym	szt.	6
3	Zawór kulowy DN50, PN25, do spawania	szt.	2
4	Zawór zaporowy kołnierzowy prosty DN15, PN25	szt.	2
5	Kołnierz stalowy szyjkowy DN15, PN25	szt.	4
6	Złącze termokurczliwe usieciowane radiacyjnie D125 z korkami wtapianymi i kompletem pianek	szt.	12
7	Kończówka termokurczliwa DN50/D125	szt.	2
8	Pierścienie uszczelniające na rurę D125 mm	szt.	4
9	Uszczelnienie typ WGC DN125	szt.	2
10	Maty piankowe PE gr. 40 mm, dł. 1000 mm, szer. 125 mm	szt.	24
11	Taśma oznakowania ciepłociągu	mb	50
12	Rura stalowa bez szwu DN15 x 2,6mm	mb	2