




netia.pl t +48 22 352 20 00 Netia SA, Baletowa Business Park, ul. Puławska 464  
f +48 22 352 20 01 02-884 Warszawa



**N E T I A**

**Netia S.A.**  
**02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13**

Jaworzno dn. 11.07.2023 r.

**adres do korespondencji:**  
**Dział Utrzymania Infrastruktury Sieciowej**  
**Okręg Południowy**  
**40-155 Katowice, ul. Konduktorska 33**

**Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.**  
**ul. Szarych Szeregów 2**  
**43-502 Czechowice-Dziedzice**

Wasz znak: KW/JRP/T/1452/2023

Nasz znak: NTTG-508-3405/23

### **Wywiad branżowy**

**Dotyczy: Uzgodnienie branżowe trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej dla inwestycji "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Junackiej w Czechowicach-Dziedzicach."**

W odpowiedzi na pismo z dnia 29.06.2023r. Działu Utrzymania Infrastruktury Sieciowej Netia SA., zwraca po uzgodnieniu plan sytuacyjny dotyczący: uzgodnienia wskazanego terenu. Na plan naniesiono przebieg sieci teletechnicznej. Informujemy, że naniesione na załączony plan sytuacyjny przebiegi urządzeń telekomunikacyjnych mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do prowadzenia robót ziemnych. W związku z tym, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom należy dla dokładnego ich usytuowania w terenie wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem technicznym przedstawiciela NETII. W przypadku uszkodzenia urządzeń dochodzić będziemy odszkodowania z tytułu kosztów naprawy i utraty wpływów wskutek przerw w pracy łączności telekomunikacyjnych. Jednocześnie zastrzegamy się, że wszelkie skrzyżowania i zbliżenia z kablami Netii należy wykonać przy zachowaniu obowiązujących przepisów i norm, a szczególnie przepisów prawa budowlanego. Prace w pobliżu urządzeń Netii prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego. Odstanianą kanalizację wł. Netia S.A zabezpieczyć rurami dwudzielnymi typ AROT, kanalizacja po zabezpieczeniu powinna znajdować się na głębokości min. 0.9m, przed zabezpieczeniem kanalizacji i po jego wykonaniu należy w obecności przedstawiciela firmy Netia SA sprawdzić jej drożność.

**O zamiarze przystąpienia do prac ziemnych przy naszej kanalizacji należy bezwzględnie poinformować Netię z wyprzedzeniem 21-dniowym oraz na adres e-mail nadzory@netia.pl.**


Ważność uzgodnienia łącznie z uzgodnieniem na planie ustala się na okres jednego roku.

#### Załącznik:

- uzgodnione plan sytuacyjny.

Z poważaniem:

Wszelkich informacji na temat sieci Neta/Dialog udzieli:  
Paweł Taraska tel. +48 504 231 288

Przedstawiciel Netia S.A.  
  
PAWEŁ TARASKA