1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY 249,00 m n.p.m.
PROJ. RZĘDNA TERENU
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
WYKONAĆ W TECHNOLOGII BEZWYKOPOWEJ
dz200mmPE100 RC SDR11,PN16
dz110mmPE100 RC SDR11,PN16
dz40mmPE100 RC SDR11,PN16
WE1.1
WE2.2
W6
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
W22
W23
L27
L30
L50
L82
L85
L92
L93
L96
L98
H2
H3
HP2
HP3
W11.11
W19.2.1
L91

UWAGA:

1. PRACE W REJONIE SKRZYŻOWAŃ PROWADZIĆ RĘCZNIE POD NADZOREM WŁAŚCICIELA UZBROJENIA, ZGODNIE Z WARUNKAMI OKREŚLONYMI W UZGODNIENIU I PROJEKCIE
2. NIE WYKLUCZA SIĘ ISTNIENIA UZBROJENIA NIE WYKAZANEGO NA PLANACH SYT-WYS. KAŻDORAZOWO WYKOPEM KONTROLNYM SPRAWDZIĆ LOKALIZACJĘ UZBROJENIA ISTN.
3. TAŚMĘ OSTRZEGAWCZĄ UŁOŻYĆ 30 cm NAD WODOCIĄGIEM Z NADRUKIEM "UWAGA WODOCIĄG" – DOT. TYLKO WYKONANIA METODĄ WYKOPU OTWARTEGO
4. WZDŁUŻ UKŁADANEGO PRZEWODU PE WYKOPEM OTWARTYM, NALEŻY UŁOŻYĆ DRUT MIEDZIANY 1,5 mm2 LUB LINKĘ 2,5 mm2. NATOMIAST DLA PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH POSADOWIONYCH ZA POMOCĄ METODY BEZWYKOPOWEJ, NALEŻY WCIĄGNĄĆ DRUT/LINKĘ MIEDZIANĄ MIN. 6,0 mm2
5. ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE

NINIEJSZY PROJEKT JEST WŁASNOŚCIĄ FIRMY EKOSANITECH WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

Jednostka proj.: EkoSaniTech Marcin Kominek 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Wyspiańskiego 19/7 tel.: 691-958-651, e-mail: biuro@ekosanitech.pl	
Inwestor: PIM Sp. z o.o. 43 - 502 Czechowice-Dziedzice, ul. Szarych Szeregów 2	Branża: sanitarna
Zadanie: Projekt budowy sieci wodociągowych wraz z przyłączami pn. Wykonanie projektów na modernizację sieci wodociągowych przy ul. Bronowskiej i Wolnej w Ligocie	Nr proj.: 1023 Data: 12.2023r
Nazwa rysunku: PROFILE PODŁUŻNE WODOCIĄGÓW-etap II	Skala: 1:100/1:500
Projektował: inż. Teresa Świerczek (44/M/85) podpis	RYS. 2.2
Sprawdził: mgr inż. Aleksandra Machowiak (upr. nr 724/92, 874/92) podpis	
Opracował: mgr inż. Marcin Kominek podpis	