

**Decyzja nr ZDP.6853.71.2023.BS9
z dnia 2 listopada 2023r.**

Na podstawie art. 39, ust. 3, 3a, 4, 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 645 ze zm) oraz art. 104 i art. 107 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 poz. 775 ze zm.), działając z upoważnienia wydanego na podstawie Uchwały Nr 55/2023 Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 20 lutego 2023r. po rozpatrzeniu wniosku firmy **Ekosanitech Marcin Kominek z siedzibą w 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Wyspiańskiego 19/7** działającego jako Pełnomocnik **Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.** w sprawie uzgodnienia przebudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4425S – ul. Wapienickiej w Ligocie oraz drogi powiatowej nr 4426S – ul. Bronowska w Ligocie i ul. Czyża w Bronowie zaliczonych do kategorii dróg publicznych na podstawie art. 60, 73 i 103 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1998r. w sprawie przepisów wprowadzających ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. z 1998r., nr 133, poz. 872 z późn. zm.) i Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego Nr 597/356/II/2006 z dnia 6 kwietnia 2006r. ze zmianami w sprawie nadania numerów drogom powiatowym na terenie powiatu bielskiego

z e z w a l a m

Przedsiębiorstwu Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. z siedzibą w 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Szarych Szeregów 2 na przebudowę oraz lokalizację sieci wodociągowej dz40-200mmPE wraz z przyłączami w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4425S – ul. Wapienickiej w Ligocie (dz. nr 5230/3, 3690/5, 3713/1, 3716/5, 5226/1, 3877/1, 5222/3, 3876/1, 5344 i 5645/4) oraz drogi powiatowej nr 4426S – ul. Bronowskiej w Ligocie i ul. Czyża w Bronowie (dz. nr 4306, 5218, 1181/1, 101/1, 102/3, 305/6) w ramach modernizacji sieci wodociągowej w Ligocie, **zastrzegając następujące warunki:**

1. Projektowaną sieć wodociągową w ul. Wapienickiej należy zlokalizować za przeciwskarpą istniejącego rowu (pomiędzy rowem a istniejącymi ogrodzeniami).
2. Projektowaną sieć wodociągową w pasie drogowym oraz przejścia poprzeczne pod drogami powiatowymi należy wykonać metodą przewiertu lub przepychu bez naruszania chodników oraz istniejącej nawierzchni asfaltowej dróg powiatowych – ul. Wapienickiej w Ligocie, ul. Bronowskiej w Ligocie oraz ul. Czyża w Bronowie.
3. Komory przewiertowe należy zlokalizować poza jezdnią.
4. Sieć wodociągową należy zabudować na głębokości min. 1,50m w rurze osłonowej.
5. Wszelkie zasuwki wodociągowe należy zlokalizować poza jezdnią.
6. W celu wykonania punktów wejściowych i wyjściowych przewodów wodociągowych oraz wykonywania przebiegów dopuszcza się wykonanie wykopu tylko i wyłącznie w terenie zielonym, bez naruszania nawierzchni asfaltowej jezdni oraz chodników.
7. Za regulację zaworów wodociągowych przedmiotowych sieci wynikających z ich eksploatacji jak i podczas remontów dróg odpowiedzialny będzie inwestor.
8. Miejsce prowadzonych robót należy zabezpieczyć i oznakować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. W trakcie wykonywania prac należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące w pasie drogowym urządzenia obce oraz zachować ostrożność by nie doprowadzić do ich uszkodzenia.
10. W przypadku uszkodzenia istniejących urządzeń obcych, całkowitą odpowiedzialność za szkody oraz za ich przywrócenie do stanu pierwotnego ponosi Inwestor.
11. Po zakończeniu prac budowlanych, zajęty odcinek pasa drogowego (pobocze, teren zielony) należy odtworzyć do stanu pierwotnego.
12. Na czas prowadzenia robót należy opracować i zatwierdzić projekt tymczasowej organizacji ruchu.
13. Zgoda na lokalizację inwestycji na działkach, których właścicielem hipotecznym **nie** jest Powiat Bielski dotyczy jej części zajętej pod pas drogowy drogi powiatowej Powiatu Bielskiego nr 4425S – ul. Wapienickiej w Ligocie oraz drogi powiatowej nr 4426S – ul. Bronowskiej w Ligocie oraz ul. Czyża w Bronowie.
14. W przypadku gdy działki nie są fizycznie zajęte pod elementy pasa drogowego (jezdnia, chodnik, pobocze, rów itp.) i właściciel hipoteczny jest inny niż Skarb Państwa lub Powiat Bielski należy uzyskać odrębną zgodę odpowiedniego właściciela.

15. Za umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi będzie naliczana opłata roczna.
16. Inwestor w terminie 30 dni przed planowanym przystąpieniem do wykonania robót, w ramach odrębnego wniosku winien wystąpić do tut. Zarządu o zgodę na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia. (wniosek znajduje się na stronie www.zdp.powiat.bielsko.pl)

Do wniosku należy dołączyć:

- mapę w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym projektowanym przyłączem kanalizacji sanitarnej
- kopię prawomocnego pozwolenia na budowę, zgłoszenia lub protokołu ZUD
- termin i obszar zajęcia pasa drogowego
- powierzchnię umieszczanego urządzenia

Zarządca Drogi zastrzega:

Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagał przełożenia urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi, koszt tego przełożenia będzie ponosił właściciel urządzenia.

Uzasadnienie

Decyzja w całości uwzględnia żądanie strony, wobec tego zgodnie z art.107 § 4 KPA odstąpiono od jej uzasadnienia.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem organu orzekającego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Zarządu Powiatu
DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych

mgr Rafał Kopec

Otrzymują:

1. Pełnomocnik: EkoSanitech Marcin Kominek 43-502 Czechowice-Dziedzice, ul. Wyspiańskiego 19/7
2. a/a (BS)

Niniejsza decyzja została zwolniona z opłaty skarbowej na podstawie Ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 72 ze zm.) – załącznik do ustawy cz. III, poz. 44, pkt 9 w kol. 4.

SPECJALISTA

Barbara Siwiecka

