

PROTOKÓŁ

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu **2023-09-26**

Wnioskodawca: Kal-Tech Aleksandra Król

43-300 Bielsko-Biała

Towarowa 60A

Inwestor: PIM Sp. z o.o. - sie "co"

43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE

Szarych Szeregów 2

Sposób przeprowadzenia narady: za pomoc rodków komunikacji elektronicznej

Zast pca przewodnicz cego: Kamil Kaczmarczyk- inspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomo ciami

Nr gminy	Nr obr bu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obr bu
044	3	691/19	Czechowice-Dziedzice - m.	Dziedzice

Opis przedmiotu narady:

1 uzgodnienie sieci cieplnej

Lp	Nazwa Instytucji	Imi , nazwisko uzgadniaj cego Data	Stanowisko uczestnika
1	Powiat Bielski - Zarz d Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej		
2	KOLNET Sp.z o.o.		
3	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze		
4	Orange Polska S. A.		

5	ZEC Energoservice Sp.z o.o.		
6	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	Anna Jarczok 2023-09-21 11:19:27	brak uwag
7	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Katowicach		
8	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach spółka z o.o.	Marek Oczko 2023-09-21 11:49:10	Opinia: Projektowana sieć ciepłownicza uzgadnia się pod następującymi warunkami: 1.Zachowanie minimalnej odległości poziomej 1,00m pomiędzy projektowaną siecią ciepłowniczą, a istniejącą siecią wodociągów 2.Zachowanie minimalnej odległości pionowej 0,30m w miejscu skrzyżowania projektowanej sieci ciepłowniczej z istniejącą siecią wodociągów, oraz zachowania kątów skrzyżowania w granicach 60o-90o. 3.Nadzór (odpłatny) nad robotami prowadzonymi w rejonie uzbrojenia przedsiębiorstwa, należy zlecić pisemnie do PWiK, w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym rozpoczęciem robót. Przed rozpoczęciem robót konieczne jest również, telefoniczne powiadomienie służb PWiK– telefon 32/215-37-17, o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót. Jeżeli zaproponowane prace rozpocznie się bez powyższego powiadomienia, PWiK zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu, o wstrzymanie robót. 4.W przypadku uszkodzenia urządzenia, będącego własnością PWiK, Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz kosztów poniesionych strat eksploatacyjnych i pełnienia nadzorów branżowych, z tym związanych. 5.Koszty wykonania zabezpieczenia sieci PWiK oraz pełnienia nadzorów branżowych ponosi Inwestor.
9	TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Bielsku-Białej	Wiesław Cyganik 2023-09-20 12:19:35	Uzgadnia się z uwagami, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu wychodzącego 0,5m poza jezdnię /wjazd/ chodnik. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: - dla kabli 1 kV rury o średnicy min. 110 mm koloru niebieskiego

			<p>- dla kabli SN rury o średnicy min. 160 mm koloru czerwonego</p> <p>Zabezpieczenie kabli wykonano zgodnie z wytycznymi stanowiącymi załącznik do uzgodnienia.</p> <p>Kategorycznie zabrania prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla</p> <p>Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami N SEP-E-004 przy zachowaniu odległości poziomych i pionowych.</p>
10	PIM Sp. z o.o.		
11	P4 Sp. z o.o.		
12	Województwo Łódzkie- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego	<p>Henryk Hibszer</p> <p>2023-09-20 11:12:28</p>	brak uwag
13	TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Bielsku-Białej Wydział Telekomunikacji i Sieci OT	<p>Mariusz Zawada</p> <p>2023-09-20 12:55:58</p>	brak uwag
14	PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Oddział Serwisowy Południowy	<p>Tomasz Minicki</p> <p>2023-09-22 12:48:44</p>	brak uwag
15	Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami		
16	Wydział Urbanistyki i Architektury		
17	Netia S.A.	<p>Tadeusz Bana</p> <p>2023-09-21 20:14:15</p>	<p>Uzgadnia się z następującymi uwagami:</p> <p>- prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych</p>

			<p>proceed without the mechanical supervision of Netia representative,</p> <p>- avoid telecommunication collisions according to standards. In case of necessity, reconstruction of P.T. must be agreed with Netia S.A. Katowice ul. Konduktorska 33</p> <p>- notify the start of work on the e-mail: nadzory@netia.pl</p>
18	Polska Spółka Gazownicza sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Białej	<p>Karina Kuwik</p> <p>2023-09-20 13:07:18</p>	brak uwag
19	PIM Sp. z o.o. - sieć "co"		
20	PIM Sp. z o.o. - sieć wod-kan	<p>Piotr Kordek</p> <p>2023-09-20 14:50:11</p>	<p>All ground work in the area of existing sewerage network shall be carried out under the supervision of PIM Sp. o.o. Crossing of the planned sewerage network with the sewerage network shall be secured by a protective trench with a minimum length L=3,0 m. The start of work shall be notified in writing with a minimum one-week advance notice.</p>
21	Burmistrz Czechowic-Dziedzic	<p>Seweryn Urbanski</p> <p>2023-09-20 12:34:51</p>	brak uwag

Instytucje, które nie mają wypełnionego pola "Stanowisko uczestnika" - są to podmioty zawiadomione o naradzie koordynacyjnej, które w niej nie uczestniczyły

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

With regard to the geodetic signs, which are subject to protection, all ground work in the vicinity of these signs shall be carried out with special care, and in case of damage, destruction or displacement, they shall be subject to reconstruction at the investor's expense (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)