



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  
w Czechowicach-Dziedzicach  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

TZD/MO/U/148/2024/2136

Czechowice-Dziedzice, dnia 11.09.2024r.

**KAL-TECH**  
**ul. Towarowa 60A**  
**43-300 Bielsko-Biała**

Dotyczy: uzgodnienie projektu zagospodarowania terenu dla przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów na działkach nr 536/38, 536/28.

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 09.09.2024r., po wcześniejszym negatywnym uzgodnieniu (pismo znak TZD/MO/U/148/2024/1890 z dnia 13.08.2024r.), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zwane dalej „PWIK” informuje, że **uzgadnia** plan zagospodarowania terenu dla budowy przyłącza ciepłowniczego do budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Legionów (dz. 536/38, 536/28), względem istniejącej sieci wodociągowej pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować minimalne odległości poziome 1,00m pomiędzy projektowanym przyłączem ciepłowniczym, a istniejącymi **oraz projektowanymi** przewodami i armaturą wodociągową. **Dopuszcza się odstępstwo i zachowanie minimalnej odległości 0,80m wyłącznie w obszarze zbliżenia do przyłącza wodociągowego zasilającego budynek na działce 536/39 zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu.**
2. W miejscu skrzyżowania projektowanego przyłącza ciepłowniczego z istniejącymi przewodami wodociągowymi należy zachować minimalne odległości pionowe 0,30m oraz kąty skrzyżowania w zakresie 60°-90°.
3. Nadzór (odpłatny) nad robotami prowadzonymi w rejonie przewodów wodociągowych, należy zlecić pisemnie do PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o. o., w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym rozpoczęciem robót. Przed rozpoczęciem robót konieczne jest również, telefoniczne powiadomienie służb PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o. – telefon 32/215-37-17, o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót. Jeżeli zaproponowane prace rozpoczęte zostaną bez powyższego powiadomienia, PWiK w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z o.o. zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu, o wstrzymanie robót.
4. W przypadku uszkodzenia przewodów wodociągowych, Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz kosztów poniesionych strat eksploatacyjnych i pełnienia nadzorów branżowych, z tym związanych.
5. Koszty wykonania zabezpieczenia przewodów wodociągowych oraz pełnienia nadzorów branżowych ponosi Inwestor.

Dodatkowo informujemy, że w obszarze projektowanego przyłącza ciepłowniczego zgodnie z warunkami technicznymi nr TZD/MO/W/167/2021/2024/1832 z dnia 07.08.2024r. projektowane jest przyłącze wodociągowe, którego trasa została zaproponowana przez wnioskodawcę. Projektując przyłącze ciepłownicze należy zachować minimalne odległości poziome od projektowanego wodociągu o których mowa w treści niniejszego uzgodnienia.

Cena usługi niniejszego uzgodnienia wynosi 150,00 zł+ VAT.

Termin ważności uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem

PREZES RADZADU  
*Elżbieta Paradowska*  
Elżbieta Paradowska

Załącznik:

1. Plan sytuacyjny – 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. TZD a/a.

*L*

*Ch*