



Nazwa Zamówienia:	„Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Ligota – Centrum”
Zamawiający:	Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

Karta Nadzoru Autorskiego

Nr dokumentu: KNA/2/10/2024		Czechowice-Dziedzice, dn. 15-10-2024	
Podstawa formalna zmiany: Wniosek Inwestora			
Treść zmiany: Wprowadza się zmianę technologii wykonania robót na następujących odcinkach: - A14-A15 – zmiana technologii wykonania odcinka z przewiertu rurami kamionkowymi Dn300 na wykop otwarty i zabudowę rur kanalizacyjnych PVC Dz315 SN8 (za wyjątkiem odcinka w obrębie mostu gdzie należy wprowadzić rurę przewodową PVC do zabudowanej rury osłonowej). - A16-A16.1 – zmiana technologii wykonania odcinka z przewiertu rurami kamionkowymi Dn150 na przewiert rurą osłonową PE Dz315 SDR11 i zabudowę rury przewodowej PVC Dz160 SN8 - A18-A18.1 – zmiana technologii wykonania odcinka z przewiertu rurami kamionkowymi Dn200 na przewiert rurą osłonową PE Dz400 SDR11 i zabudowę rury przewodowej PVC Dz200 SN8 - A21-A22 – zmiana technologii wykonania odcinka z przewiertu rurami kamionkowymi Dn200 na przewiert rurą osłonową PE Dz450 SDR11 i zabudowę rury przewodowej PVC Dz315 SN8 (zgodnie z KNA/1/10/2024). Jednocześnie rezygnuje się z zabudowy studni A21a. - A22-A22.1 – zmiana technologii wykonania odcinka z przewiertu rurami kamionkowymi Dn150 na przewiert rurą osłonową PE Dz315 SDR11 i zabudowę rury przewodowej PVC Dz160 SN8 - A24-A24.6 – zmiana technologii wykonania odcinka z przewiertu rurami kamionkowymi Dn150 na przewiert rurą osłonową PE Dz315 SDR11 i zabudowę rury przewodowej PVC Dz160 SN8 - A25-A25a – zmiana technologii wykonania odcinka z przewiertu rurami kamionkowymi Dn200 na wykop otwarty i zabudowę rur kanalizacyjnych PVC Dz315 SN8 (za wyjątkiem odcinka w obrębie mostu gdzie należy wprowadzić rurę przewodową PVC do zabudowanej rury osłonowej). Wszystkie rury przewodowe (PVC) należy wprowadzać do rur osłonowych na płozach rozstawionych w odstępach co ok. 1,5 [m], a końce rur osłonowych uszczelnić manszetami. Powyższa zmiana projektu jest: istotna/ nie istotna *			
Imię i nazwisko Projektanta:		Podpis i data:	
PACUŁA PIOTR			
Zatwierdzono:			
	Użytkownik: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA <i>mgr inż. Piotr Kordek</i>	Zamawiający: DYREKTOR DZIAŁU TECHNICZNYCH PROCURANT <i>mgr inż. Bogdan Jagosz</i>	

*Niepotrzebne skreślić

mgr inż. Piotr Pacuła
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 w specjalności instalacyjnej w zakresie
 sieci, instalacji i urządzeń cieplnych,
 wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych
 i kanalizacyjnych bez ograniczeń
 Nr ewid. SLK/4463/POOS 2