


Bielsko-Biała, dnia 8 listopada 2024r.



**Przedsiębiorstwo Inżynierii  
Miejskiej Sp. z o.o.  
w Czechowicach-Dziedzicach**  
ul. Szarych Szeregów 2  
43-300 Bielsko-Biała

W odpowiedzi na Państwa pismo nr KW/TT/2006/2024 z dnia 23 października 2024r. (data wpływu do tut. jednostki) w sprawie możliwości zastąpienia płyt betonowych i pierścieni odciążających zwężkami betonowymi (konusami) Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej wyraża zgodę na zastosowanie stożka jako elementu zwieńczenia studni betonowej.

**DYREKTOR**  
**Zarządu Dróg Powiatowych**  
*mgr Rafał Kopec*

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a (BS)