



Czechowice-Dziedzice, dn. 03.02.2025r.

Numer referencyjny: 04/2025

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach pn.:

„Likwidacja skutków powodzi na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Czechowicach-Dziedzicach – zakup agregatu pompowego o wydajności 400m³/h”.

Odpowiedź na pytanie Oferenta z dnia 31.01.2025r.

PYTANIE NR 1

W OPZ zawarto wymóg odnośnie akcesoriów „Kosz ssawny wyposażony w korpus z żeliwa, siatkę ze stali nierdzewnej, szybkozłącze klamrowe, klapowy zawór zwrotny”

W przypadku pomp do wody zanieczyszczonej, ścieków, ze wspomaganie próżniowym, stosowanie zaworu stopowego na koszu ssawnym jest niepotrzebne i zdecydowanie niezalecane. Komplikuje i wydłuża to zasysanie, wymusza zastosowanie sita o małej perforacji (inaczej części stałe zanieczyszczą i przyblokują klapę zaworu zwrotnego) i zdecydowanie zmniejszy użyteczność. W tego typu agregatach pompowych jak w opisywanych w OPZ stosowane są przede wszystkim kosze ssawne z dużą perforacją z szybkozłączem.

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę kosza ssawnego z szybkozłączem dopasowanym do złączy węży ssawnych, bez klapy zwrotnej w wykonaniu ze stali ocynkowanej?

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający wyraża zgodę na rozwiązanie zaproponowane przez oferenta.

Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia (str.5) w następujący sposób:

ZAMIAST:

- Kosz ssawny wyposażony w korpus z żeliwa, siatkę ze stali nierdzewnej, szybkozłącze klamrowe, klapowy zawór zwrotny,

POWINNO BYĆ:

- Kosz ssawny wyposażony w korpus z żeliwa, siatkę ze stali nierdzewnej, szybkozłącze klamrowe, klapowy zawór zwrotny **lub kosz ssawny z szybkozłączem do złączy węży ssawnych, bez klapy zwrotnej w wykonaniu ze stali ocynkowanej**

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Powyższe modyfikacje stanowią integralny element Zapytania ofertowego.