



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 04/2025

Informacja o modyfikacji Opisu Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, dostępnego na stronie Zamawiającego www.pim-czdz.pl,

Nazwa zamówienia „**Likwidacja skutków powodzi na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Czechowicach-Dziedzicach – zakup agregatu pompowego o wydajności 400m³/h**”
dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2.

Działając na podstawie § 8 ust.9 i 10 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w PIM Sp. o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, Zamawiający zmienia treść Opisu Przedmiotu Zamówienia w następującym zakresie:

ZAMIAST w OPZ (Węże ssawne i osprzęt str. 5):

- Kosz ssawny wyposażony w korpus z żeliwa, siatkę ze stali nierdzewnej, szybkozłączne kłamrowe, klapowy zawór zwrotny,

POWINNO BYĆ w OPZ (Węże ssawne i osprzęt str. 5):

- Kosz ssawny wyposażony w korpus z żeliwa, siatkę ze stali nierdzewnej, szybkozłączne kłamrowe, klapowy zawór zwrotny **lub kosz ssawny z szybkozłączem do złączy węży ssawnych, bez klapy zwrotnej w wykonaniu ze stali ocynkowanej**

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Powyższe modyfikacje stanowią integralny element Zapytania ofertowego.