



Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w Czechowicach-Dziedzicach
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2

TZD/KP/U/220/2023/2717/2753

Czechowice-Dziedzice, dnia 07.12.2023 r.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o.
Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach
Wpł. dnia 12. 12. 2023
L. dziennik: 5414/2023

YRP

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej sp. z o.o.
ul. Szarych Szeregów 2
43-502 Czechowice-Dziedzice

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Łukowej w Czechowicach-Dziedzicach

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 22.11.2023 r., skorygowany w dniu 27.11.2023 r., Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwane dalej „PWIK”, uzgadnia przebieg projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Łukowej, względem istniejącej sieci wodociągowej będącej w eksploatacji naszego przedsiębiorstwa, pod następującymi warunkami:

1. Należy zachować min. odległość pionową 0,30 m w miejscu skrzyżowania pomiędzy skrajnią projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, a skrajnią istniejących przewodów wodociągowych z wymogiem koniecznym, że projektowana kanalizacja sanitarne będzie przebiegała pod istniejącą siecią wodociągową.
2. Należy zachować min. odległość poziomą 1,20 m pomiędzy projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej a istniejącą siecią wodociągową.
3. W miejscu skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącymi przewodami wodociągowymi zachować kąt skrzyżowania w granicach 60°-90°.
4. W miejscach skrzyżowania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejącą siecią wodociągową zabezpieczyć sieć wodociągową rurą ochronną.
5. W przypadku gdy podczas prowadzenia prac zostanie odkryta w wykopie wyłączona z użytkowania sieć wodociągowa należy niezwłocznie zgłosić ten fakt do PWiK. Kolizyjne odcinki wyłączonej z użytkowania sieci wodociągowej zakorkować i obetonować, zgodnie z wytycznymi oraz pod nadzorem uprawnionego inspektora z ramienia PWiK, przed zasypaniem wykopu.
6. Nadzór (odpłatny) nad robotami prowadzonymi w rejonie uzbrojenia przedsiębiorstwa, należy zlecić pisemnie do PWiK, w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym rozpoczęciem robót. Przed rozpoczęciem robót konieczne jest również, telefoniczne powiadomienie służb PWiK – telefon 32/215-37-17, o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót. Jeżeli zaproponowane prace rozpoczęte zostaną bez powyższego powiadomienia, PWiK zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu, o wstrzymanie robót.
7. W przypadku uszkodzenia urządzenia, będącego własnością PWiK, Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz kosztów poniesionych strat eksploatacyjnych i pełnienia nadzorów branżowych, z tym związanych.
8. Koszty wykonania zabezpieczenia sieci PWiK oraz pełnienia nadzorów branżowych ponosi Inwestor.

Ponadto informujemy, że naniesiono w załączniku mapowym przebieg sieci wodociągowych istniejących, projektowanych oraz wyłączonych z użytkowania wraz z oznaczeniem średnicy ww. przewodów.

Cena usługi niniejszego uzgodnienia wynosi 324,00 zł.+ VAT.

Termin ważności uzgodnienia wynosi 2 lata od daty wystawienia.

Z poważaniem,

PREZES ZARZĄDU
Paradowska
Zbieta Paradowska

Załączniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu –1 kpl.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. TZD a/a.