



Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 07/2025

Informacja o modyfikacji Opisu Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, dostępnego na stronie Zamawiającego www.pim-czdz.pl,

Nazwa zamówienia „Likwidacja skutków powodzi na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Czechowicach-Dziedzicach – zakup pompy zanurzeniowej wraz z przepływomierzem elektromagnetycznym do pompowni głównej” dla Przedsiębiorstwa Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach przy ul. Szarych Szeregów 2.

Działając na podstawie § 8 ust.9 i 10 Regulaminu przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w PIM Sp. o.o. w Czechowicach-Dziedzicach, Zamawiający zmienia treść Opisu Przedmiotu Zamówienia na str. Nr 5 w następującym zakresie:

ZAMIAST w OPZ : Duży wolny przelot zapewniający odporność na zatykanie się podczas przetłaczania gęstych mediów (do 15% suchej masy), także zawierających elementy włókniste (wolny przelot 150 mm) – ścieki surowe dopływające do oczyszczalni

POWINNO BYĆ: Duży wolny przelot zapewniający odporność na zatykanie się podczas przetłaczania mediów (do 3% suchej masy), także zawierających elementy włókniste (wolny przelot min. 120 mm) – ścieki surowe dopływające do oczyszczalni

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Powyższe modyfikacje stanowią integralny element Zapytania ofertowego.