

**PROTOKÓŁ**

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu **2024-12-27**

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE  
Szarych Szeregów 2

Inwestor: Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.

43-502 CZECHOWICE-DZIEDZICE  
Szarych Szeregów 2

Sposób przeprowadzenia narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Przewodniczący narady: Anna Kohut- podinspektor w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Nr gminy	Nr obrębu	Działka	Nazwa gminy	Nazwa obrębu
044	1	4722	Czechowice-Dziedzice - m.	Czechowice
044	1	35/40	Czechowice-Dziedzice - m.	Czechowice
044	1	35/38	Czechowice-Dziedzice - m.	Czechowice
044	1	35/41	Czechowice-Dziedzice - m.	Czechowice
044	1	35/42	Czechowice-Dziedzice - m.	Czechowice

Opis przedmiotu narady:

1      uzgodnienie sieci kanalizacyjnej

Lp	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	AQUA S.A.	Magdalena Mojżesz  2024-12-19 10:36:14	brak uwag
2	Przedsięb.Komunalne THERMA Sp.z o.o.	Andrzej Ziober  2024-12-27 07:28:05	brak uwag
3	Powiat Bielski - Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej		

4	KOLNET Sp.z o.o.	Jerzy Pindel  2024-12-17 13:30:52	brak uwag
5	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze		
6	Orange Polska S. A.		
7	ZEC Energoservice Sp.z o.o.		
8	Rejonowy Związek Spółek Wodnych	Anna Jarczok  2024-12-18 07:13:59	<p>Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w kompleksie gruntów zmeliorowanych. Uszkodzone podczas robót ciągi drenarskie należy połączyć zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonywania przerwanej sieci drenarskiej tj. ułożenie na podkładach drewnianych lub deskach ze starannym ubiciem gruntu, względnie dokonania ich przebudowy.</p> <p>Należy uzyskać protokół odbioru robót wykonywanych na urządzeniach melioracji szczegółowej, bezpośrednio od RZSW w Bielsku-Białej, na etapie wykonania wykopów pod sieci, przed ich zasypaniem.</p> <p>Prace wykonywać pod odpłatnym nadzorem pracownika tut. Związku.</p> <p>Szkic wykonanej inwentaryzacji i przebudowy napotkanej sieci drenarskiej należy przedłożyć w tut. Związku (rzwbbb@onet.pl).</p> <p>W przypadku wystąpienia awarii drenarskiej spowodowanej uszkodzeniem tej sieci lub jej błędnym połączeniem przez wykonywane prace w ramach w/w zadania, Inwestor zobowiązany będzie do jej odtworzenia/naprawy i pokrycia kosztów.</p> <p>Należy powiadomić RZSW Bielsko-Biała o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót (rzwbbb@onet.pl).</p>
9	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarząd Zlewni w Katowicach		

10	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Czechowicach-Dziedzicach spółka z o.o.	<p>Sylvia Kulig</p> <p>2024-12-19 14:28:18</p>	<p>Projektowaną kanalizacją sanitarną uzgadnia się pod następującymi warunkami:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Należy zachować minimalne odległości poziome 1,2m pomiędzy skrajnią projektowanej kanalizacji sanitarnej (wraz ze studzienkami) a istniejącą siecią wodociągową.</li> <li>2. Należy zachować minimalne odległości pionowe 0,3m pomiędzy skrajnią projektowanej kanalizacji sanitarnej a istniejącą siecią wodociągową oraz zachować kąty skrzyżowania w granicach 60o-90o.</li> <li>3. Nadzór (odpłatny) nad robotami prowadzonymi w rejonie uzbrojenia wodociągowego, należy zlecić pisemnie do PWiK, w terminie minimum dwóch tygodni przed planowanym rozpoczęciem robót. Przed rozpoczęciem robót konieczne jest również, telefoniczne powiadomienie służb PWiK– telefon 32/215-37-17, o rzeczywistym terminie rozpoczęcia robót. Jeżeli zaproponowane prace rozpoczęte zostaną bez powyższego powiadomienia, PWiK zastrzega sobie prawo wystąpienia do stosownego organu, o wstrzymanie robót.</li> <li>4. W przypadku uszkodzenia urządzenia, będącego własnością PWiK, Inwestor zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia awarii oraz kosztów poniesionych strat eksploatacyjnych i pełnienia nadzorów branżowych, z tym związanych.</li> <li>5. Koszty wykonania zabezpieczenia sieci PWiK oraz pełnienia nadzorów branżowych ponosi Inwestor.</li> </ol>
11	TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Bielsku-Białej	<p>Grzegorz Babiński</p> <p>2024-12-18 08:01:17</p>	<p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Zabezpieczenie kabli wykonać zgodnie z wytycznymi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego.</li> <li>2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.</li> </ol> </li> <li>3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.</li> <li>4. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych.</li> <li>5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu SN, nN Bielsko-Biała ul. Filarowa 16, 43-300 Bielsko-Biała, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.</li> <li>6. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających</li> </ol>

			<p>odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.</p> <p>7. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.</p> <p>8. W przypadku skrzyżowania projektowanych sieci (gazowej, wodociągowej, ciepłowniczej itp.) z istniejącymi kablami SN, należy przedłożyć do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja S.A. (Wydział Eksploatacji) projekt techniczny (stanowiący element dokumentacji projektowej projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i długości rur ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii j.w., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.</li> </ul>
12	Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.		
13	P4 Sp. z o.o.		
14	Województwo Śląskie- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego	<p>Henryk Hibszer</p> <p>2024-12-17 12:27:45</p>	brak uwag
15	TAURON Dystrybucja S. A. Oddział w Bielsku-Białej Wydział Telekomunikacji i Sieci OT	<p>Mariusz Zawada</p> <p>2024-12-18 08:42:35</p>	brak uwag

16	PKP Energetyka Obsługa Sp. z o.o. Oddział Serwisowy Południowy	Tomasz Minicki  2024-12-17 12:12:36	brak uwag
17	Wydział Inwestycji i Zarządu Drogami	Tomasz Gregor  2024-12-20 08:27:41	brak uwag
18	Wydział Urbanistyki i Architektury		
19	Netia S.A.	Tadeusz Banaś  2024-12-17 19:51:56	brak uwag
20	Polska Spółka Gazownicza sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Białej		
21	PIM Sp. z o.o. - sieć "co"	Tomasz Dudziak  2024-12-17 14:21:57	brak uwag
22	PIM Sp. z o.o. - sieć wod-kan	Piotr Kordek  2024-12-18 13:30:00	brak uwag
23	Burmistrz Czechowic-Dziedzic	Anna Kohut  2024-12-17 12:30:18	brak uwag

**Instytucje, które nie mają wypełnionego pola "Stanowisko uczestnika" - są to podmioty zawiadomione o naradzie koordynacyjnej, które w niej nie uczestniczyły**

#### PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

**Z up. BURMISTRZA**

  
**Anna Kohut**  
PODINSPEKTOR

