



Czechowice-Dziedzice, dn. 03.12.2025r.

Numer referencyjny: 34/2025

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach pn.:

„Likwidacja skutków powodzi na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Czechowicach-Dziedzicach – zakup kraty gęstej do pompowni głównej”.

Odpowiedź na pytanie Oferenta nr 1 z dnia 03.12.2025r.

PYTANIE NR 1

W nawiązaniu do ogłoszonego zapytania ofertowego pn: „Likwidacja skutków powodzi na obiekcie Oczyszczalni Ścieków w Czechowicach-Dziedzicach – zakup kraty gęstej do pompowni głównej” Nr sprawy 34/2025, proszę o jednoznaczne wskazanie wymienianej kraty, np. poprzez podanie numeru urządzenia zaznaczonego na rysunku żółtą ramką. W zapytaniu jako wymieniana określona jest krata schodkowa, natomiast w załączniku nr 4 – OPZ – pkt.2. a) krata gęsta taśmowo-hakowa.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1

Zamawiający potwierdza, że wymianie podlega istniejąca krata gęsta taśmowo-hakowa, opisana szczegółowo w pkt. 2 a) Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ). Wymiana polegać będzie na zastąpieniu przedmiotowej kraty gęstej taśmowo-hakowej nową kratą schodkową, o parametrach opisanych szczegółowo w OPZ.