



Czechowice-Dzierżice, dn. 16.12.2025r.

**Numer referencyjny: 32/2025**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dzierżicach pn.:

**„Rozbudowa instalacji OZE opartej o biogaz na oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dzierżicach – Etap I: Budowa Wydzielonej Komory Fermentacyjnej (WKF)”.**

**Odpowiedź na pytanie Oferenta z dnia 05.12.2025r.**

**1. Pytanie:**

W wykazie cen w pkt. 3. Maszynownia WKF (ob.26.1) - obiekt nowobudowany jest pozycja 3.4 Pompa opróżniająca

3.4	Pompa opróżniająca - dostawa, montaż i uruchomienie urządzenia	kpl.
-----	----------------------------------------------------------------	------

W PFU 6.3.3.6. Maszynownia dla WKF nr 2 – nowy (ob. 26.1) (obiekt przewidziany do realizacji w ramach zamówienia) w zestawieniu Wyposażenie technologiczne nie ma takiej pompy.

Prosimy o informację, czy dostawa pompy opróżniającej objęta jest zakresem dostaw w ramach niniejszego postępowania przetargowego? Jeżeli tak, prosimy o przesłanie parametrów technicznych.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z zapisami zawartymi w Programie funkcjonalno-użytkowym (pkt. 6.3.3.6) „Projektowany układ rurociągowy i armatury pozwoli na prowadzenie procesów: (...)

- Opróżniania komór WKF - po zrzucie grawitacyjnym do wyrównania poziomów ze zbiornikami osadu przefermentowanego, należy zapewnić możliwość pompowego opróżnienia pozostałości.”

Zamawiający uzupełni zapisy PFU o następujący zapis w punkcie 6.3.3.6 Wyposażenie technologiczne:

j) Pompa opróżniająca:

- Wydajność: 40-100 m<sup>3</sup>/h;
- Wysokość podnoszenia: ~12 m;
- Moc napędu: ~ 11 kW;
- Rodzaj: wirowa, z wolnym przelotem min. 80 mm, dostosowana do pracy przy osadach gęstych (min. 6% suchej masy);
- Pozostałe wymagania zostały opisane w pkt. 6.3.4.4 niniejszego opracowania;
- Ilość: 1 szt.

Równocześnie Zamawiający przypomina, że do obowiązków Wykonawcy należeć będzie dobranie odpowiedniego wyposażenia danego obiektu, zapewniający uzyskanie wymaganych parametrów



**PIM Sp. z o.o.**  
Czechowice - Dzierżice

technicznych (realizacja przedmiotowego zamówienia odbywa się w formule „*zaprojektuj i wybuduj*”).

**Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.**

**Powyższe modyfikacje stanowią integralny element Zapytania ofertowego.**