



Czechowice-Dziedzice, 04.02.2026r.

**Numer referencyjny: 38/2025**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Regulaminem przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązującego w Przedsiębiorstwie Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach pn.:

**„Przebudowa sieci wodociągowych wraz z przyłączami w Ligocie i Bronowie przy ul. Bronowskiej i Wolnej w Ligocie. Ulica Bronowska -Etap III”**

**Odpowiedzi na pytanie Oferenta z dnia 03.02.2026r.**

1. Pytanie:

Proszę o potwierdzenie że rozliczenie nastąpi 1 faktura po zakończeniu i odebraniu całości zadania? (brak możliwości fakturowania częściowego).

Odpowiedź:

Płatność następuje po zakończeniu robót i odbiorze całości zadania.

2. Pytanie:

Proszę o informacje czy Inwestor dysponuje przedmiarem robót z zakresu III? Jeżeli tak – proszę o udostępnienie.

Odpowiedź:

Nie dysponujemy przedmiarem robót.

3. Pytanie:

Czy w zakres robót wchodzi także przejścia przez ścianę budynków, konsola wodomierzowa wraz z osprzętem, wodomierz? Jakie średnice? Jaki wodomierz?

Odpowiedź:

W zakres robót wchodzi: przejście przez ścianę/fundament lub pod fundamentem budynku, konsola wodomierzowa wraz z armaturą, średnice pod wodomierz DN 20, większe średnice zostały rozrysowane w szkicach dołączonych do projektu. Wodomierze zainstalowane w budynkach należy przełożyć na przebudowaną instalację.

4. Pytanie:

Czy załączone mapy sytuacyjne dotyczą całego opracowania czy tylko etapu III który jest przedmiotem zapytania?

Odpowiedź:

Do zapytania ofertowego została dołączona kompletna dokumentacja projektowa dla wszystkich III etapów. Zakres robót dla III etapu został zaznaczony w dokumentacji projektowej.

5. Pytanie:

Czy komora pomiarowa musi mieć zasilanie elektryczne?



Odpowiedź:

Aparatura w komorze wodomierzowej zasilana jest poprzez akumulator zewnętrzny dostarczany przez wykonawcę.

6. Pytanie:

Jaki jest zakres odtworzeń ? ile m<sup>2</sup> w asfaltach ile w chodnikach

Odpowiedź:

W celu określenia dokładnego zakresu odtworzeń należy dokonać wizji w terenie. Zakres robót odtworzeniowych jest zależny od przyjętej metody wykonywania robót, która musi zostać zaakceptowana przez PIM.