



**ŚLĄSKI ZARZĄD MELIORACJI I URZĄDZEŃ WODNYCH
w Katowicach**

40-087 Katowice, ul. Sokolska 65

Sekretariat: tel. (32) 258-30-76, fax. (32) 258-27-43, 258-68-10
e-mail: sekretariat@szmiuw.pl, http://www.szmiuw.pl
NIP: 954-23-14-260, REGON: 276712880

JEDNOSTKI TERENOWE:

Oddział Bielsko-Biała
z siedzibą w Żywcu
34-300 Żywiec
ul. Za Wodą 18
Sekretariat:
tel.: 33/ 814-93-79
ax.: 33/ 861-43-29
e-mail: zywiec@szmiuw.pl
e-mail: bielsko@szmiuw.pl

Oddział Częstochowa
12-200 Częstochowa
ul. Wręczycy 11a
Sekretariat:
tel.: 34/ 362-92-12
ax.: 34/ 362-92-11
e-mail: czestochowa@szmiuw.pl

Biuro Terenowe
Bieruń - Pszczyna
13-155 Bieruń Nowy
ul. Warszawska 168
tel./fax.: 32/ 216-29-77
e-mail: bierun@szmiuw.pl
13-200 Pszczyna
ul. 3 Maja 4a
tel.: 728-430-958
ax.: 32/ 210-47-29
e-mail: pszczyna@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Cieszyń
13-400 Cieszyń
ul. Korfatego 32
tel./fax.: 33/ 852-28-25
e-mail: cieszyn@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Gliwice
14-100 Gliwice
ul. Góry Chelmskiej 2B
tel./fax.: 32/ 231-96-25
e-mail: gliwice@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Racibórz
17-400 Racibórz
ul. 1 Maja 8A
tel./fax.: 32/ 415-35-66
e-mail: raciborz@szmiuw.pl

Biuro Terenowe Zawiercie
12-400 Zawiercie
ul. 3-go Maja 33
tel./fax.: 32/ 672-19-20
e-mail: zawiercie@szmiuw.pl

Wojewódzki Magazyn
Przeciwpowodziowy
10-357 Katowice, ul. Kocura 16
tel./fax.: 32/256 83 26
e-mail: smieja@szmiuw.pl

Śląskie.

Pszczyna, dn. 22.09.2017.

DM/BTP/JG/DKP/13 /DKW 499/2017

ALL-PRO Consulting Sp. z o.o.
ul. Komorowicka 35
43-300 Bielsko - Biała

**dot. uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa
Ligota - Centrum**

Odpowiadając na pismo nr L.dz. 574/28-P-K-17 z dnia 30.08.2017 r. w sprawie uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji na terenie sołectwa Ligota – Centrum gm. Czechowice – Dziedzice Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach Biuro Terenowe w Pszczynie informuje, że ww. trasa koliduje z ciekim Stare Rzeczysko w km 0+075 (działka 2166/5) i w km ok. 1+265 (przy skrzyżowaniu ul. Rolników i Łabędziej) oraz występuje w zbliżeniu mniejszym niż 50 m od strony odpowietrznej wału przeciwpowodziowego ciekłu Jasienickiego – w rejonie ul. Nadrzecznej.

W związku z powyższym tu. Biuro uzgadnia przedmiotową trasę pod następującymi warunkami:

- na wykonanie przekroczeń pod korytem cieków Stare Rzeczysko Inwestor winien uzyskać decyzję pozwolenia wodnoprawnego na podstawie opracowanego operatu wodnoprawnego uzgodnionego administratorem ciekłu,
- przejścia pod korytami cieków należy wykonać w rurze ochronnej (jeżeli istnieje taka potrzeba) na głębokości min. 2,0 m (górna rzędna rurociągu) poniżej istniejącego dna koryta ciekłu. Końcówki rury ochronnej należy wyprowadzić na odległość min 5,0 m od górnych krawędzi skarp cieków. Komory przewiertowe należy zlokalizować min. 5,0 m od górnych krawędzi skarp cieków.
- operat wodnoprawny należy opracować zgodnie przepisami obowiązującymi na dzień przewidywanego wszczęcia postępowania o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego.
- koryto ciekłu Stare Rzeczysko w miejscu kolizji z projektowaną siecią kanalizacyjną należy ubezpieczyć, projektowane ubezpieczenia należy dostosować do przeprowadzonych obliczeń hydrologiczno – hydraulicznych koryta ciekłu w miejscu kolizji z uwzględnieniem istniejących warunków terenowych oraz zakresu przewidzianych robót i sposobu wykonania przejścia;
- w operacie wodnoprawnym należy zamieścić m.in.:
 - inwentaryzację istniejących ubezpieczeń w obrębie przekroczeń wraz z określeniem ich stanu technicznego, którą należy opracować w formie opisowej i rysunkowej;
 - profil podłużny projektowanej sieci kanalizacyjnej w miejscu kolizji wraz z przekrojami poprzecznymi w miejscach charakterystycznych;

L.dz. 661/2017-97
Wpłynęło dnia 03.10.2017
Odebrał: [podpis]

Dane do faktury:
Województwo Śląskie
Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach
40-087 Katowice ul. Sokolska 65
NIP: 9542770064

- rysunki szczegółowe przekroczeń (rzut z góry, przekrój poprzeczny) zawierających rzędne i odległości oraz sposób zabezpieczenia skarp i dna koryt cieków w miejscu kolizji (przekroczeń).
- opis technologii wykonania robót (przejście siecią kanalizacyjną, zabezpieczenie koryta ciek);

W związku z prowadzeniem robót w odległości mniejszej niż 50 m od stopu odpowietrznej wału przeciwpowodziowego cieku Jasienickiego należy uzyskać odstępstwo od zakazów wymienionych w art. 881 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 1121).

Dodatkowo trasę sieci kanalizacyjnej pod względem kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowych (rowy melioracyjne, sieć drenarska) należy uzgodnić z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Bielsku-Białej.

Jednocześnie wyraża się zgodę na wejście w teren celem wykonania uzgadnianych robót na działki o nr ewidencyjnych 5312 i 2166/5 w części zajętej przez koryto cieku Stare Rzeczysko. Pozostałe działki wymienione w Państwa piśmie nie znajdują się pod administrowanymi przez Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach ciekami w związku z czym tut. Zarząd nie jest władny do wyrażenia zgody o jaką Państwo wnioskują.

Powyższe uzgodnienie nie narusza praw osób trzecich i jest ważne na okres dwóch lat.

KIEROWNIK
BIURA TERENOWEGO PSZCZYNA-BIERUŃ
mgr inż. Janusz Rypień