



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Bielsku-Białej
ul. Grażyńskiego 3, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 8137600, fax. 33 8137622
rg.bielsko-biala@gsgaz.pl

AL-PRO Consulting sp. z o.o.
ul. Komorowicka 45
43-300 Bielsko-Biała

Wasz znak:
Nasz znak: W102-6030/160038683/17

Bielsko-Biała 19.09.2017r

Dot.: uzgodnienia trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie
Ligota-Centrum

Szanowni Państwo

Projektowaną trasę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Ligocie, uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

1. Przed przystąpieniem do robót należy pisemnie powiadomić Gazownię w Bielsku-Białej, podając termin rozpoczęcia robót oraz nazwisko kierownika budowy i inspektora nadzoru. Nadzór wykonujemy odpłatnie. Inwestor, powinien przesłać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności podając datę i znak uzgodnienia.
2. Skrzyżowanie projektowanych sieci i przyłączy z istniejącą siecią gazową, wykonać wg PN-91/M-34501. Miejsce skrzyżowania sieci i przyłączy z gazociągiem, przed ponownym zasypaniem, należy zgłosić do odbioru do Gazowni w Bielsku-Białej. Ponadto gazociąg należy zabezpieczyć obsypką piaskową do wysokości 0,3m ponad wierzch gazociągu. W celu zlokalizowania gazociągu w miejscach kolizyjnych, należy dokonać wykopów kontrolnych celem ustalenia jego faktycznego posadowienia.
3. Przy przebiegu równoległym projektowanych sieci i przyłączy, należy zachować odległość 1,5m od gazociągu oraz uwzględnić odległości poziome zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie warunków technicznych jakie powinny odpowiadać sieci gazowe /Dz. U. poz. 640/.
4. W związku z koniecznością wykonania przewiertów informujemy, że należy w miejscu kolizji przewiertu z gazociągiem, dokonać wykopu odkrywającego gazociąg celem ustalenia faktycznej głębokości jego posadowienia. W miejscach tych należy zachować odległość pionową pomiędzy przewiertem, a naszym gazociągiem zgodnie z normą PN-91/M-34501.
5. Prace w bezpośrednim sąsiedztwie naszych urządzeń prowadzić ręcznie
6. Wszelkie uszkodzenia gazociągu będą usuwane na koszt inwestora.
7. W okresie 14 dni przed rozpoczęciem robót, należy zgłosić fakt ten do Gazowni w Bielsku-Białej. Wszelkie sprawy kolizyjne zgłaszać pod nr tel. 33/ 8137649.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gazownia w Bielsku-Białej

Aleksander Smusz

k/o: adresat, B1 a/a, załącznik: 1 egz. mapa,
oprac.: Ewa Bondarczuk

L.dz. 628/2017

Wpłynęło dnia 22.09.2017

Odebrał