

Ligota, dn. 12.10.2017 r

ALL-PRO CONSULTING Sp. z o.o.

ul. Komorowicka 35/3

43-300 Bielsko Biała

W odpowiedzi na Państwa pismo nr: 575/28-P-K-17 z dnia 30.08.2017 informujemy, że w naszej administracji znajduje się ciek „Młynówka” z którym projektowana przez Państwa kanalizacja krzyżuje się w obszarze na południe od skrzyżowania ulicy: Łabędziej i Rolników do ronda w pobliżu budynku Straży Pożarnej, w pobliżu budynku nr 20 przy ul. Wypoczynkowej, jak również w pobliżu budynku przy ul. Woleńskiej 3.

Przejście pod ciekiem należy wykonać bez naruszenia jego dna oraz skarp na głębokości min. 0,5 [m] licząc od wierzchu rury do dna cieku. Budowę kanalizacji należy prowadzić, w miarę możliwości, w okresie bezdeszczowym.

Z poważaniem

SPÓŁKA WODNA
dla eksploatacji i konserwacji
Młynówki Międzyrzecko-Ligockiej
w Międzyrzeczu
pow. Bielski

PRZEWODNICZĄCY SPÓŁKI WODNEJ
dla eksploatacji i konserwacji
Młynówki Międzyrzecko-Ligockiej
mgr inż. Stanisław Wojciech

L.dz.

Wpłynęło dnia

Odebrał