



PRZEDSIĘBIORSTWO
INŻYNIERII MIEJSKIEJ
SP. Z O.O.

Czechowice-Dziedzice, 01.12.2017 r.

ALL-PRO CONSULTING

Spółka z o.o.

ul. Komorowicka 35

43-300 Bielsko-Biała

KW/TT/2472/2017

Dotyczy: zmiany warunków technicznych dla inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Ligota-Centrum”.

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. w Czechowicach-Dziedzicach zmienia zapisy pkt. 10 wydanych warunków technicznych i rozszerza je o zapis:

- w przypadkach technicznie uzasadnionych (np. wysoki poziom wód gruntowych) dopuszcza się studnie z kręgów betonowych łączonych na uszczelkę, z betonu C35/45, z częścią dolną wykonaną jako monolityczną posadowioną na płycie żelbetowej, w drogach z pierścieniem odciążającym. Każdorazowo taką zmianę należy uzgodnić pisemnie z Zamawiającym.

W związku z uzyskaniem zgody warunkowej dla dz. nr 36/14 wydajemy następujące warunki techniczne zaprojektowania przyłączenia do sieci wodociągowej działki nr 36/10 położonej przy ul. Woleńskiej w Ligocie:

- Włączenie należy zaprojektować przewodem z rur wielowarstwowych PEHD SDR 11 Ø 40 mm do sieci wodociągowej PVC Ø 160 mm przebiegającej wzdłuż ul. Woleńskiej,
- Wzdłuż przewodu należy ułożyć drut miedziany 2,5 mm²,
- Zasuwy dołączeniowe należy umieścić poza pasem drogowym,
- Przyłącze należy zakończyć studnią wodomierzową typu Danwell,
- Zapewniamy dostawę wody w ilości 2,5 m³/dobę,
- Gotowy projekt wraz z kompletem uzgodnień należy złożyć do uzgodnienia przed realizacją przyłącza.

Opracował P. Kordek

L.dz. 862/2017-17

Wpłynęło dnia 05.12.2017r.

Odebrał

WICEPRZEDSIĘDZIECA Zarządu
Dyrektor
mgr inż. Józef Jagosz