



OZNACZENIA:

1. Zwężka symetryczna DN500/DN300 (508,0x11,0/323,9x7,1) wg DIN 2616
2. Kolano hamburskie DN300 (323,9x7,1) "3d" wg DIN 2605-1
3. Rura stalowa czarna bez szwu DN300 (D1-CZ-A2-323,9x8,0) wg PN-80/H-74219
4. Kohnierz stalowy z szyjką do przyspawania DN300 PN16 wg DIN 2633
5. Przepustnica kohnierzowa TYCO Vanessa DN300 z przekładnią
6. Trójnik stalowy DN300/Dn300 (323,9x7,1/323,9x7,1) wg DIN 2615-1
7. Kolano preizolowane 323,9/450 L=1,5m 90°
8. Pokrywa końcowa 323,9/450
9. Istniejące rurociągi ciepłownicze 2xDN500
10. Trójnik stalowy DN300/DN125 (323,9x7,1/139,7x4,0) wg DIN 2615-1
11. Zwężka symetryczna DN300/DN250 (323,9x7,1/273,0x6,3) wg DIN 2616
12. Kohnierz stalowy z szyjką do przyspawania DN125 PN16 wg DIN 2633
13. Przepustnica kohnierzowa TYCO Vanessa DN125 z przekładnią
14. Rura stalowa czarna bez szwu DN250 (D1-CZ-A2-273,0x7,1) wg PN-80/H-74219
15. Rura stalowa czarna bez szwu DN125 (D1-CZ-A2-139,7x4,5) wg PN-80/H-74219
16. Rura stalowa czarna bez szwu DN40 (D1-CZ-A2-48,3x2,9) wg PN-80/H-74219 (odpowietzenie)
17. Zawór kulowy z końcówkami do spawania DN40



Przedsiębiorstwo Specjalistyczne ENERGETERM Sp. z o.o
REGION GÓRNOŚLĄSKI : 40-627 Katowice, ul. Wesoła 23
tel. +48 32 252 17 13, 252 34 64 fax. +48 32 252 44 19

Inwestor		Projektował		Uprawnienia		Data		Podpis	
Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. ul. Szarych Szeregów 2 43-502 Czechowice-Dziedzice		mgr inż. Grzegorz Mateja		SLK/0625/ POOS/04		11.2010			
Tytuł opracowania		Sprawdził		Uprawnienia		Data		Podpis	
Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sieci ciepłej w rejonie ulicy Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - cz. 1		mgr inż. Arkadiusz Szatka		SLK/2823/ POOS/09		11.2010			
Tytuł rysunku		Podziałka		Nr umowy		10/2009/TC		Nr rysunku	
Schemat włączenia do istniejących rurociągów DN500		-----		(09/063/U/ETG/MK)				10	