


ENERGOTERM	Przebudowa sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Traugutta w Czechowicach-Dziedzicach - cz. 2	ISO 9001:2000	
-------------------	--	---------------	---

Załącznik 7

Opinia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Czechowicach-Dziedzicach

Nr 281/10 z dnia 22.12.2010r.

URZĄD MIEJSKI
w Czechowicach-Dziedzicach
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami
43-502 Czechowice-Dziedzice
Plac Jana Pawła II 1

Czechowice-Dziedzice, dnia 22.12.2010

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
w Czechowicach-Dziedzicach

OPINIA NR 287/10

Uzgodnienia dokumentacji projektowej dotyczącej szczegółowej
lokalizacji sieci uzbrojenia terenu.

Przedmiot uzgodnienia Uzgodnienie sieci ciepłowniczej z

.....

Obiekt /miejscowość, ulica/ G-Pr., ul. Traugutta, ul. Namysłowa,

.....

Oznaczenie arkuszy map 551.223.1672, 551.223.1675,

.....

Zleceniodawca /nazwa i adres/ Energoterm Sp. z o.o.

.....

Zlecenie nr Dz. 5295/10 z dn. 22.12.2010









USTALENIA PODJĘTE PRZEZ ZESPÓŁ

1. Uzgadnia się bez zastrzeżeń.
2. Uzgadnia się przy zachowaniu uwag jednostek branżowych wyszczególnionych w załączniku do niniejszej opinii 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20,
3. Nie uzgadnia się ze względu na

- 6 -

SKŁAD OSOBOWY ORAZ UWAGI ZESPOŁU UZGADNIAJĄCEGO

do protokołu Nr 287/10 z dn 22.12.10

Lp	Nazwa instytucji	Uwagi uzgadniającego	Imię i Nazwisko /pieczęć/ data, podpis
1	Urząd Miejski w Czechowicach - Dz. /wydział Urbanistyki i Architektury/	bez uwag.	 22.12.2010r.
2	Urząd Miejski w Czechowicach - Dziedzicach /wydział IZD/	Bez uwag.	 22.12.2010r. Zitos
3	ENION S.A. Beskidzka Energetyka PE Czechowice-Dz.	Proj. sieć ciepła kładzie istn. kable SN i MN. Prace prowadzić pod nadzorem pracownika PE Czechowice. W miejscach skrzyżowań na kable nałożyć rury ochronne	 Dariusz Wojcik
4	ENION S.A. Beskidzka Energetyka Wydział Łączności	Uwaga: D. Nowakiewicz i Trągłotta kolizja z kanał. telef. Prace wykonywać zgodnie pod nadzorem pracownika SI.	ENION S.A. Oddział w Bielsku-Białej Wydział Łączności -3-
5	Rejon Gazowniczy w Bielsku-Białej Rozdzielnia Gazu - Czechowice - Dziedzice	Bez uwag	22.12.2010r. KIEROWNIK ds. technicznych Rozdzielni Gazu Czechowice-Dziedzice 
6	Telekomunikacja Polska S.A. OT Bielsko - Biała	Uzgadnia się plan z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń telekom. należy wykonać ręcznie pod nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm obowiązujących w TP SA. Kolidujące urządzenia telekom. należy zabezpieczyć lub przetrudować na koszt inwestora. Sposób zabezpieczenia urządzeń należy uzgodnić z przedstawicielem TP SA, a w przypadku konieczności ich przebudowy należy opracować PT i zatwierdzić w Wydziale Zarządzania Zasobami Sieci w Katowicach. <i>Stępcz nadchod</i>	 22.12.2010
7	RPWiK Tychy	uzgadniamy przedmiotową trasę pod następującymi warunkami: zachować odległość od naszego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami kolizje z naszym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami roboty ziemne w rej. naszego uzbrojenia wykonać ręcznie pod łącznym nadzorem RPWiK TYCHY S.A.	 22.12.2010r.
8	Netia Telekom S.A. Świętochłowice	Uzgadnia się z następującymi uwagami: -prace w pobliżu urządzeń telekomunikacyjnych prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego, pod nadzorem przedstawiciela Netii. -kolidujące urządzenia telekomunikacyjne należy zabezpieczyć zgodnie z normami. W przypadku wystąpienia konieczności przebudowy P.T. uzgodnić z Netia S.A. Katowice ul. Murckowska 18-18a -powiadomić o terminie rozpoczęcia robót na fax 022/338 31 82	 22.12.2010
9	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Inspektorat w Pszczynie	Nie dotyczy	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Biuro Terenowe Pszczyna specjalista ds. Melioracji  22.12.2010r.

10	PIM Czechowice-Dziedzice /sieć wodociągowa i kanalizacja/	bez uwag.	22.12.2010 SPECJALISTA DS. TECHNICZNEJ OBSŁUGI KLIENTA mgr inż. Piotr Kordecki
11	PIM Czechowice-Dziedzice /sieć co/	bez uwag	22.12.2010 r. K
12	Wydział Obsługi Sieci Wysokoprężnej w Zabrze /sieć gaz. w/pr /	Odcinek projekt. uzbrojenia przebiegający przez teren walcowi metalu uległ uszkodzeniu z Działu Obsługi Sieci Wysokoprężnej GSG 0/26 w Zabrzu	22.12.2010 KIEROWNIK ds. technicznych Rozdzielni Gazu Czechowice-Dziedzice Dominik Perfecki
13	Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej	Warunki wykonania przedmiotowej sieci zostały określone w Decyzji ZDP nr 442.11/43516-1/10	22.12.10 r. L
14	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Bielsku-Białej	Nie dotyczy RZSV B-B	22.12.2010 r. B
15	Zakład Energetyczny Rejon sieci WN Gliwice	—	
16	Urząd Miejski w Czechowicach- Dziedzicach /zasób geodezyjno - kartograficzny/	W trakcie realizacji inwestycji należy zabezpieczyć przed zniszczeniem znaki geodezyjne /punkty graniczne i poligonowe/	
17	Zespół Uzgadniania Dokumentacji Czechowice-Dziedzice	Na projekt (zrynek 1) ukierunkowy projekt wodociągu (240 58/08 - doch. budynku N 79 Kamionica) stan ociekający przebieg kabli wysokiego napięcia (6 kV - stacja Walcowni Metalu) na terenie obecnie należącym do PEHER Sp. z o.o.	Gudek

18. RCEkoenergia Sp. z o.o. w sprawie dojazdu (i3) występuje kłóźnię
Czechowice - Dz.
ul. Łukasiewicz 2
projektowanego ciepłociągu z kablem 15 kV
właściwości RCEkoenergia Sp. z o.o.
Prace ziemne w miejscu kłóźni należy
wykonać wkrótce. Przed wejściem w teren
należy dokonać upodnięcia z Działu Uzgadniania
mucha dedykowanego RCE pod nr. tel. 32 3237231
o miejscu kłóźni, na podstawie do trasy kabla
ukryć mur ochronny płotem.

22.12.2010 r.

19. Wydział Obsługi
Sieci Wysokoprężnej
w Zabrzu.

Trasa bez uwag. Prace w obłocie garoszy
wysokoprężnego wykonywać pod nadzorem
pracowników z garoszy.

22.12.2010

Andrzej P.

20. Wolocarnoi O'koli
"Dne chice" SA.

W opoimie pnie'sim cieplem cieplem
wystepuje do li'zgi z lachlami
energie kromy 2 + 6KV, lachlami
cyfrowe li'zgi 0,4KV, lachlami
luchowem i cieplem do lachlami
Prace zimne lachlami cyfrowym i lachlami
pod montazem lachlami do lachlami WHD SA.
telefon 32 2152951 w. 555.

0.9.01.2011
Bul