

Odpowiedzi na pytania oferenta z dnia 02.03.2012r.

1. Pytanie

W przypadku braku ważnych dokumentów, kto poniesie koszty uzyskania aktualizacji uzgodnień i decyzji?

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zawarte w TOM III OPZ, III B – STWiORB, ST-00 – wymagania ogólne. Pkt. 1.6 str. 24,

2. Pytanie

Prosimy o wyjaśnienie, kto ponosi koszty opłat za wprowadzenie zmian w środowisku naturalnym oraz za wycinkę drzew i krzewów? Nadmieniamy, że zgodnie z art. 84 ust. 1 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220 - tekst jednolity z póź. zm.) opłaty te ponosi posiadacz nieruchomości.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ zawarte w TOM III OPZ, TOM III B – STWiORB, ST-00 – wymagania ogólne. Pkt. 1.6 .3 str. 26

3. Pytanie

W Przedmiarze Robót występuje następująca pozycja „Dostawa laptopa serwisowego obsługującego sterowanie przepompowni” - proszę o podanie parametrów i wymagań technicznych komputera oraz wymienić niezbędne oprogramowanie, które należy zakupić i zamontować na w/w urządzeniu.

Odpowiedź

Specyfikacja laptopa serwisowego zawarta jest w:

SIWZ TOM III - OPZ, Dokumentacja projektowa – Projekty Budowlane, Projekt Budowlany cz.1., załączniki + opis, Warunki Techniczne dla systemu sterowania i monitoringu pracy przepompowni z dn. 24.07.2009 r. pkt. IV. Specyfikacja laptopa serwisowego.

4. Pytanie

W załączonej dokumentacji brak parametrów określających dokładne dane dotyczące agregatów przenośnych. Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji oraz wyjaśnienie czy pod pojęciem agregat przenośny należy rozumieć agregat przewoźny (wraz z przyczepą)?

Odpowiedź

Agregaty przewoźny - mobilny o mocy 18kVA z rozruchem bezpośrednim

5. Pytanie

Prosimy o potwierdzenie, że ilości zawarte w Przedmiarach Robót dotyczące odtworzenia nawierzchni uwzględniają warunki odtworzeń zawarte w decyzjach drogowych (m.in. grubości warstw i szerokości odtworzenia pasa drogowego).

Odpowiedź

Zawarte w przedmiarach ilości dotyczące odtworzenia nawierzchni są zgodne z warunkami do projektowania oraz projektem odtworzenia nawierzchni drogowych.

6. Pytanie

Prosimy o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej - w programie kosztorysowym NORMA.

Odpowiedź

Zamawiający nie posiada przedmiarów w programie kosztorysowym NORMA.
Zamawiający udostępnił przedmiary w wersji edytowalnej Excell.

7. Pytanie

W Przedmiarze Robót zostały powtórzone pozycje nr 287, 289, 290 - prosimy o weryfikację przedmiaru.

Odpowiedź

Przedmiary zostały zmodyfikowane - odpowiedź na pytanie oferenta nr 1 z dnia 27.02.2012 .

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.