

**Odpowiedź na pytanie oferenta 2 z dnia 18.12.2012r.**

**Pytanie 1**

Prosimy o doprecyzowanie jakie systemy zgarniania/usuwania kożucha na osadnikach wstępnych i wtórnych oraz w reaktorach dopuszcza Zamawiający? Kierowanie części pływających do dalszego zagęszczania i przeróbki wymaga odpowiedniego zagęszczenia tych części pływających, czy Zamawiający wymaga dodatkowych urządzeń do zagęszczania części pływających?

**Odpowiedź 1**

Zamawiający nie dopuszcza stosowania dodatkowych urządzeń do zagęszczania kożucha, sam układ zgarniania i odbioru ma usuwać osad o możliwie dużej gęstości (nie wodę). System musi mieć możliwość kompensowania wahań zwierciadła ścieków.

**Powyższe wyjaśnienia stanowią integralny element SIWZ.**